

Муниципальное образование  
«Город Биробиджан»  
Еврейской автономной области  
муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад № 16»  
ЕАО, г. Биробиджан,  
ул. Шолом-Алейхема, 99б  
тел. 8 (42622) 2 – 56 – 18  
E-Mail: mdou161982@mail.ru  
20 января 2020 г. № 2  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителю Управления  
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по ЕАО  
Копылову П.В.

Уважаемый Павел Викторович!

На основании предписания № 412 от 05.12.2019г. «Об устранении выявленных нарушений» МБДОУ «Детский сад № 16» сообщает, что следующие нарушения устранены:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Принятые меры с приложением подтверждающих документов и (или) заверенных копий по каждому выявленному нарушению
1.	Принять меры по замене стеклопалотна в спальне первой младшей группе № 4, во второй младшей группе № 8	10.12.2019г. заменено стеклопалотно в спальне первой младшей группе № 4, во второй младшей группе № 8 Ежегодно на начальника отдела образования подаются заявки, в которых указано, что требуется замена окон на пластиковые (Приложение: 5 заявок, 5 счетов на оплату по замене окон ПВХ), по мере поступления денежных средств происходит замена окон.
2.	Не допускать хранение продуктов без маркировочных ярлыков	Чтобы не нарушать целостность упаковки сыра мы заключили договор с новым поставщиком, у которого имеется сыр в упаковке весом 4 кг, что соответствует ежедневному меню. Хранение сыра без маркировки не допускается. (Приложение: коммерческое предложение, контракт № 20 от 02.12.2019г. на поставку сыра).

3.	Обеспечить санитарную обработку и дезинфекцию разделочной доски «сельдь».	09.12.2019г. проводилась внеплановая обработка пищеблока, в том числе разделочных досок (Приложение: результат лабораторных исследований от 10.12.2019г. № 8404)
4.	Обеспечить нормируемую освещённость в приёмной групп: №№ 3,9; 5,6; 7,8; 10,11.	<p>В приёмных групп № 3,9; 7,8; 10,11 заменены светильники (Приложение: копия чека № 42353 от 12.12.2019 на приобретение светильников)</p> <p>16.01.2020г. проведены лабораторно-инструментальные измерения искусственной освещённости (протокол № 41 от 16.01. 2020г.)</p> <p>Уровень искусственной освещённости в приёмной групп: №№ 3,9; 5,6; 7,8; 10,11 соответствуют требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03.</p>

И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 16»

Е.В. Войнова