



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности по городу Биробиджану и Биробиджанскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЕАО
679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская - 3, тел. 4-00-09
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание N 121/1/2
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
учреждение «Детский сад № 16».

в лице заведующей Коноваловой Марины Владимировны
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города
Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Кукишева А.С. № 121
от "06" мая 2015 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период:

"13" мая 2015 г. с 15 час. 10 мин. до 17 час.00 мин.

✓ "15" мая 2015 г. с 16 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин.

проведена проверка государственным инспектором города Биробиджана и
Биробиджанского района по пожарному надзору Королевой Светланой Игоревной:

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

территории, зданий, помещений МБДОУ «Детский сад № 16», расположенных по
адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом – Алейхема, 99 № «Б»

совместно с: заведующей МБДОУ «Детский сад № 16» Коноваловой Мариной
Владимировной, заведующей по АХР Королевой Светланой Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководитель организации не обеспечил проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах здания, отсутствует акт проведения испытаний	п. 24 ППР РФ № 390	✓ 15.04.2016г.	
2	Двери в группу № 1 не оборудованы устройствами для самозакрывания (доводчиками)	п. 2.1.11 ППБ 101-89	✓ 10.08.2015г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор города Биробиджана и
(должность, фамилия, инициалы государственного
Биробиджанского района по пожарному надзору
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЕАО
Королева С.И.


(подпись)



✓ "10" мая 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)
" 15 " мая 2015 г.

✓ 
(должность, фамилия, инициалы)