



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности по городу Биробиджану и Биробиджанскому району

УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО
679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская 3, тел. 4-00-09

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

« 22 » июня 20 18 г.
(дата составления акта)

г. Биробиджан
(место составления акта)

17 час. 50 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 51

По адресу/адресам: ЕАО, г. Биробиджан ул. Шолом-Алейхема, 99 «б»

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 08.06.2018 г. № 51, выданного главным государственным инспектором г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Кукишевым А.С.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного

(плановая/внеплановая, документная/выездная)

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16»

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дней (с 10 час. 20 мин. 19.06.2018 до 17 час. 50 мин. 22.06.2018)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по г. Биробиджану и Биробиджанскому району

УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

Кукишев А.С. 08.06.2018 г. 17.02.18
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Липо(а), проводившее проверку: Кидовская Татьяна Владимировна- государственный инспектор г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Королёва Светлана Ивановна – заместитель заведующего по АХР (ответственный за ПБ)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

1. Ширина наружных дверных проемов эвакуационных выходов № 1, 2, 3, 4, ведущих с лестничной клетки непосредственно на улицу не соответствует требованиям пожарной безопасности, в свету составляет 0,9 м. Ширина эвакуационного выхода, при числе эвакуирующихся более 50 человек должна составлять 1,2 м. п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, п. 6.16 СНиП 21-01-97*; Лицо, допустившее нарушение: Юридическое лицо – МБДОУ «Детский сад № 16», должностное лицо – заведующий МБДОУ «Детский сад № 16» Коновалова М.В.
2. Двери лестничных клеток у эвакуационных выходов № 1, № 2 не оборудованы приспособлениями для самозакрывания п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 6.18* СНиП 21-01-97*; Лицо, допустившее нарушение: Юридическое лицо – МБДОУ «Детский сад № 16», должностное лицо – заведующий МБДОУ «Детский сад № 16» Коновалова М.В.
3. Эвакуационные выходы из группы № 1, 2, 4, ведущие непосредственно на улицу, не оборудованы световыми указателями выход п. 33 ППР РФ; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 3.13130.2009 п. 5.3, табл. 1; НПБ 104-03 табл. 1; Лицо, допустившее нарушение: должностное лицо – заведующий МБДОУ «Детский сад № 16» Коновалова М.В.
4. В помещениях детского сада дымовые пожарные извещатели частично расположены вблизи электросветильников, на расстоянии менее требуемых 0,5 м., а именно: группа № 3, № 9 – 0,25 м., кабинет музыкального руководителя – 0,15 м., кастаньянная – 0,1 и 0,2 м, группа № 11 – 0,2 и 0,25 м., медицинский кабинет – 0,05 и 0,1 м., процедурный кабинет – 0,15 м., в коридоре 1 этажа у пищеблока – 0,2 м. п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009, п. 12.67 НПБ 88-2001; Лицо, допустившее нарушение: Юридическое лицо – МБДОУ «Детский сад № 16», заведующий МБДОУ «Детский сад № 16» Коновалова М.В.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено: —

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

[подпись]
(подпись проверяющего)

[подпись]
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание от 22.06.2018

Подписи лиц, проводивших проверку: Кидовская Татьяна Владимировна
государственный инспектор г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору

