



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности по городу Биробиджану и Биробиджанскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по ЕАО
679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 3, тел. 4-00-09

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание N 51 /1 /1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 16», в лице заведующего Коноваловой Марины Владимировны
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от 08 июня 2018 года № 51, выданного главным государственным инспектором г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Кукишевым А.С., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период: с 10 час. 30 мин. 19.06.2018 до 17 час. 50 мин. 22.06.2018

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Кидовской Татьяной Владимировной, помещений МБДОУ «Детский сад № 16», расположенного по адресу: ЕАО, г. Биробиджан ул. Шолом-

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Алейхема, 99 «б» совместно с заместителем заведующего по АХР Королёвой Светланой Ивановной по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина наружных дверных проемов эвакуационных выходов № 1, 2, 3, 4, ведущих с лестничной клетки непосредственно на улицу не соответствует требованиям пожарной безопасности, в свету составляет 0,9 м. Ширина эвакуационного выхода, при числе эвакуирующихся более 50 человек должна составлять 1,2 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, п. 6.16 СНиП 21-01-97*	01.04.2019	
2.	Двери лестничных клеток у эвакуационных выходов № 1, № 2 не оборудованы приспособлениями для самозакрывания	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 6.18* СНиП 21-01-97*	01.04.2019	

3.	Эвакуационные выходы из группы № 1, 2, 4, ведущие непосредственно на улицу, не оборудованы световыми указателями выходов	п. 33 ППР РФ; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 3.13130.2009 п. 5.3, табл. 1; НПБ 104-03 табл. 1	01.04.2019	
4.	В помещениях детского сада дымовые пожарные извещатели частично расположены вблизи электросветильников, на расстоянии менее требуемых 0,5 м., а именно: группа № 3, № 9 – 0,25 м., кабинет музыкального руководителя – 0,15 м., кастилянная – 0,1 и 0,2 м, группа № 11 – 0,2 и 0,25 м., медицинский кабинет – 0,05 и 0,1 м., процедурный кабинет – 0,15 м., в коридоре 1 этажа у пищеблока – 0,2 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 5.13130.2009 п. 13.3.6, п. 12.67 НПБ 88-2001	01.04.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
- руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Биробиджана и Биробиджанского района
по пожарному надзору Кидовская Т.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«22» июня 2018 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«22» 06 2018 г.



Заведующий 
(должность, фамилия, инициалы)